

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон до-
верия» (4242) 72-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД Долинского района

(наименование органа государственного надзора)

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Хабаровская, 18, тел. 8 (42442)24701, E-mail:
dolinsk_gpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/20

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Солнышко» г. Долинска Сахалинской области(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
СОЛНЫШКО»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Шульга Д.Н. ТО НД Долинского района № 35
(наименование органа ГПН)

от « 16 » июня 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.

« 19 » июня 2014 г. по _____ ч _____ мин. « 23 » июня 2014 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Долинского района по пожарному надзору Запольских Наталья Алек-
сандровна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Солнышко» г. Долинска Сахалинской области(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД СОЛ-
НЫШКО») , г.Долинск, ул. Комсомольская 31 корп.б*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующей Гаковой Ольгой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ п.3	29.08.2014	
2	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	Правила противопожарного режима в РФ п.2	29.08.2014	
3	Запрещается: пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями(ясельная группа)	Правила противопожарного режима в РФ п.426	29.08.2014	
4	Декларация пожарной безопасности не разработана(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО")	ст.64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	29.08.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2014 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор Долинского района по пожарному надзору Запольских Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июня 2014г.

М.Л.П.*



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

заведующая Гакова Ольга Борисовна

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«__» июня 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.